



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>اقلام مورد نیاز واحد تعمیرات برق چاه های 7 و 8 منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد تابلو برق اصلاحیه (1): اصلاحیه شرح قلم تابلو برق با تجهیزات کامل و سیم کشی شامل اقلام زیر: , 400V/50HZ , INCOMING: 200A , 16KA:1SEC, 4 POLE-protection:o/c E/F , U/V , O/V - AUXILIARY CIRCUITS:220VAC RELAY,MCCB:250-200A 86 WITH MOTOR CONTROL :OUTGOING WITHDRAWABLE فیدر 16 آمپر دو عدد-فیدر 63 آمپر 4 عدد-فیدر 40 آمپر 1 عدد کلیه فیدر های خروجی با حفاظت ارت فالت و 4 پل باشند ابعاد تابلو ورودی: 1000*60*2200 میلیمتر ابعاد تابلو خروجی: 1000*60*2200 میلیمتر ارتباط داخلی دو تابلو با شمش مسی انجام پذیرد کلیه مدارات فرمان و قدرت به صورت استاندارد اجرا شود نقشه تابلو به پیوست می باشد</p> <p>تابلو برق با کلیه تجهیزات</p>	NO	2			
توضیحات							
					قیمت کل کالا ((ریال))	به عدد به حروف	
					هزینه بسته بندی ((ریال))	به عدد به حروف	
					هزینه حمل ((ریال))	به عدد به حروف	
					جمع کل ((ریال))	به عدد به حروف	
<p>شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 502 - محسن محسنی نژاد تلفن (07132138336) فاکس () ایمیل (m.mohseninezhad@szogpc.com)</p>							
<p>نام و امضاء و مهر فروشنده:</p>							