



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>تابلو و کلیدهای SF6 گازی 36کیلو ولت با جریان نامی 630 آمپر تحمل جریان اتصال کوتاه 25 کیلو آمپر موثر در 1 ثانیه، دارای رله های حفاظتی جریانی (خطای زمین و اضافه جریان)، عملگر آلارم و قطع ناشی از عملکرد سیستم های حفاظتی شامل رله بوخهلتس، افت سطح روغن ترانس، افزایش دما و فشار درون ترانس و Metering Module باشد.</p> <p>RATED VOLTAGE (UR [KV]): 36 KV , RATED INSULATION VOLTAGE (US [KV]): 36 KV RATED CURRENT 630 A POWER FREQUENCY (50 HZ) WITHSTAND VOLTAGE (UD (1 MIN) [KV]): 70 IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (UP [KV]): 170 RATED FREQUENCY (FR [HZ]): 50 RATED NORMAL CURRENT (40 °C) (IR [A]): 630 RATED SHORT CIRCUIT BREAKING CURRENT (ISC [KA]): 25 KA RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT (3 SEC) (IK [KA]): 25 KA RATED SHORT CIRCUIT MAKING CURRENT (IP [KA]): 62.5 KA ,OPENING TIME ([MS]) < 50 ARCING TIME ([MS]) < 20 TOTAL BREAKING TIME ([MS]) < 65 CLOSING TIME ([MS]) < 100 ABSOLUTE SF6 GAS PRESSURE [KPA] > 380 OPERATING TEMPERATURE ([°C]):-15 to 50 COIL VOLTAGE 110VDC MOTOR OPERATING VOLTAGE 110VDC CONTROL VOLTAGE 110VDC</p> <p>مجهاز به سنسور افت فشار روی هر پل کلیدها جهت آلارم و بلاک و رله ناظر بر مدار قطع (TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY) دارای گواهینامه تایپ تست و تاییدیه از مراجع معتبر بین المللی دو سال گارانتی بدون قید و شرط و خدمات پس از فروش حداقل ده ساله، بازدید حین ساخت، به همراه انتقال، نصب و راه اندازی</p>	ST	21			
slp_4020909003							



				1	ST	<p>تعمیرات برق منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد کلید 12 کیلوولت 2500 آمپر Withdrawable Vacuum Circuit Breaker, 12kV, 2500A 31.5KA For 3Sec & 0-0.3 ,Sec-CO-3min.-CO for Rated operating sequences,Pole CentreSpacing 210mm ,With Motor, Closing & Shunt Trip Coil 110VDC Counter Anti Pumping Devices & With Moving & Fixed ,Power Circuit Contacts & Plug For Control Circuit Interlock Box & Driving Mechanism, 46-pole plug connector,Door Interlocking &6NO+6NC AuxliarySwitch , type:3AH5 135-6 order code : 3AH5 135-6ME40-1EH2 ودارای 6 عدد فیئر قدرت به همراه شمش های مربوطه باشد کلید می بایست با استراکچر کامل چرخدار به همراه مکانیزم مکانیکی بیرون کشیدن و جا زدن (Rack in , Rack Out) باشد . همراه با هندل و دو عدد کلید تابلویی مربوطه،دارای نمایشگر مکانیکی قطع و وصل کلید بازدید کارشناس این امور قبل از ارسال جنس الزامی می باشد کاتالوگ، نقشه و مدارک فنی کلید به همراه نقشه های مربوطه الزامی است کلید مربوطه باید توسط شرکت سازنده در منطقه تست و تحویل این امور گردد COMPELETE SET OF Withdrawable Vacuum Circuit Breaker</p>	1	
								توضیحات
		به عدد	قیمت کل کالا					
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	هزینه بسته بندی					
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	هزینه حمل					
		به حروف	((ریال))					
		به عدد	جمع کل					
		به حروف	((ریال))					
		نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 502 - محسن محسنی نژاد تلفن (07132138336) فاکس () ایمیل (m.mohseninezhad@szogpc.com)		